

Fwd: TOMADA DE PREÇOS 01/2020 - IPAMERI e RIO VERDE

3 mensagens

Licitação IF Goiano <licitacao@ifgoiano.edu.br>

29 de maio de 2020 17:31

Para: Ronnie Peterson Pitaluga de Godoi <ronnie.godoi@ifgoiano.edu.br>, Dalila Silva Rabelo <dalila.rabelo@ifgoiano.edu.br>, Aline Crispim Canedo Girardi <aline.crispim@ifgoiano.edu.br>

Segue solicitação.

----- Forwarded message -----

De: **VIAPLAN** <murilo@viaplanconstrutora.com>

Date: sex., 29 de mai. de 2020 às 15:16

Subject: TOMADA DE PREÇOS 01/2020 - IPAMERI e RIO VERDE

To: <licitacao@ifgoiano.edu.br>

Prezados senhores, boa tarde.

Em virtude da solicitação do atestado técnico, referente ao item 7.7.4 deste edital.

Engenheiro Civil

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE
1	Estrutura metálica em aço estrutural	4691,81 Kg
2	Telhamento com telha metálica termoacústica	596,03 m ²
3	Piso em granilite	392,14 m ²

***Nota Explicativa:** Atentar para o conteúdo da Súmula TCU nº 263

No caso do item 3, onde solicita atestado de PISO em granilite, poderá ser aceito como silimilaridade, a execução de piso em granito/marmore ou ate mesmo piso polido, que tem o mesmo procedimento de execução? Logicamente atentendo as mesmas quantidade exigidas.

Gostaríamos de saber sobre a aceitação técnica dos serviços, tanto para o edital TP 01/2020 em RIO VERDE, E TAMBEM NA DE IPAMERI.



Compromisso com o desenvolvimento

Murilo Santos Marinho
Diretor
Fone: (62) 3251-8895
(62) 9.8125-6878

Rua Apinages, nº 166, Qd. 117, Lt.22, St. Santa Genoveva, Goiânia-GO CEP: 74.672-430

Livre de vírus. www.avast.com.

Ronnie Peterson Pitaluga de Godoi <ronnie.godoi@ifgoiano.edu.br>

29 de maio de 2020 19:09

Para: Aline Crispim Canedo Girardi <aline.crispim@ifgoiano.edu.br>, Dalila Silva Rabelo <dalila.rabelo@ifgoiano.edu.br>

Boa noite,

Segue questionamento feito pela empresa Viaplan referente à Tomada de Preços nº 01/2020.

Contando com Vossa sempre presente colaboração, aguardamos a análise técnica.

Att.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Ronnie Peterson Pitaluga de Godoi
Instituto Federal Goiano - Reitoria

Pró-Reitoria de Administração

Diretoria de Administração

Fone: (62)3605 - 3621

ronnie.godoi@ifgoiano.edu.br

Dalila Silva Rabelo <dalila.rabelo@ifgoiano.edu.br>

29 de maio de 2020 19:33

Para: Ronnie Peterson Pitaluga de Godoi <ronnie.godoi@ifgoiano.edu.br>

Cc: Aline Crispim Canedo Girardi <aline.crispim@ifgoiano.edu.br>

Em resposta ao questionamento informamos que **NÃO**, O atestado deverá conter piso fundido no local com acabamento liso, como piso de granitina ou piso laminado em concreto. O procedimento de assentamento de piso cerâmico, porcelanato, granito ou demais peças é diferente da confecção de pisos in loco. Ressaltamos que pisos com acabamento rústico também **NÃO** serão aceitos.

Obrigada,

Atenciosamente,

Dalila Silva Rabelo

Eng^a Civil

IF Goiano - Reitoria

(62) 3605-3601 / (62) 3605-3684

[Texto das mensagens anteriores oculto]